

Nivalan Vesihuolto Oy

Maksaja
 Nivalan Vesihuolto Oy
 c/o Ostolaskut



Vesitie 5
 85500 Nivala

PL 201
 90101 Oulu

Näyte	Näyte	Verkostovesi		
	Näyte otettu	07.11.2023	Näytteen ottaja	Siiri Härmämaa
	Vastaanotettu	07.11.2023	Tutkimuksen syy	Jatkuva valvonta
	Tutkimus alkoi	07.11.2023		
	Tutkimus valmis	14.11.2023		

Analyysi	Menetelmä	2607-1 Verkostovesi Aitta Ravintola, keittiö	2607-2 Verkostovesi Haikaran koulu verkostovesi	Yksikkö	Epävarmuus-%
Aistinvarainen arviointi	NMKL 183:2006 mod.				
- Haju	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
- Maku	NMKL 183:2006 mod.	ei poikkeamaa	ei poikkeamaa	-	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 9308-2, 2014	0	0	mpn/100 ml	
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO9308-2, 2014	0	0	mpn/100 ml	
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000, 2.pain	0	0	pmy/100 ml	
Heterotrofinen pesäkeluku (22 ±2 °C) 68 ± 4 h	* SFS-EN ISO 6222:1999, 1. pain	20	6	pmy/ml	
pH	* SFS 3021:1979	8,3	7,9		2
Sähkönjohtokyky 25 °C	* SFS-EN 27888:1994	98	126	µS/cm	6
Sameus	* SFS-EN ISO 7027-1:2016	< 0,20	< 0,20	NTU	21
Rauta	* ISO 11885,2007;IC P-OES	< 3	< 3	µg/l	12
Mangaani	* ISO 11885,2007, ICP-OES	< 1,1	< 1,1	µg/l	12
Väriluku, Pt	* SFS-EN ISO 7887:2012	< 5	< 5	mg Pt/l	18
Lämpötila		8	6,8	°C	

*=näyte tutkittu akkreditoitulla menetelmällä

Lausunto Näytteet täyttävät tutkituilta osiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa 1352/2015).

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.



Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi Kallion terv.tarkastajat, terveystarkastajat@ylivieska.fi
Olli Jokinen, olli.jokinen@nivalanvesihuolto.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.